


DIAGRAMA UNIFILAR SEM ESCALA

SUBSOLO 1
ESC: 1/100



DETALHE INSTALAÇÃO DO CLIMATIZADOR SEM ESCALA

Legenda	
	Caixa de passagem de piso (ver dimensões)
	Interruptor paralelo 1 tecla a 1,20m do piso
	Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso
	Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso
	Luminária tipo plafon LED 18W de sobrepor
	Luminária pl/ lâmpada LED tubular 2x18W de sobrepor
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 2,30m do piso quando não indicada
	Tomada média a 1,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada no teto - iluminação de emergência
	Tomada alta a 2,30m do piso quando não indicada - iluminação emergência
	Tomada alta a 2,50m do piso climatizador para as salas



PROJETO
READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

OBRA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCAL:
ARROIO TRINTA - SC

DESCRIÇÃO:
SUBSOLO 1
DETALHE INSTALAÇÃO DO CLIMATIZADOR
DIAGRAMA UNIFILAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILILARD FAGANINI
CREA/SC 130058-5

PRÓPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNP.J: 10.479.381/0001-97

FRANCHA:

ESCALA: INDICADA DATA: DEZEMBRO/2017 UNIDADE:

RUA ORLANDO ZARDO, 583 | CENTRO | ARROIO TRINTA | 89590-000 | FONE: (49) 999850551 | GILILARD@GDUE.COM.BR | GDUE.COM.BR

2/4