P9

10.0 400 M
N1m
S1

VAI PARA
FOLHA 01
À 300m

P9
Calçar poste.

P4

P8

V3-4

V3-4
Aterrar cerca.

VDA02-4 CAA-RST

3#4 CA (1*4 CA)

P3

P10

P3
Ultimo piquete cerca.

P2

P8
Fonte MT FU 83054
BT FU 5659
à 400m

~~10.0 150 DT~~
~~N1a~~
~~S2~~

V10-11

(11.0 300 CC)
(M4-1ab)
(S2)

P11

P2
Deslocar poste para rente
a cerca 2m após ultimo pipquete.
(aprox. 5m).

Montar BT à 1m da MT.

(3#35 mm2-AMX-AL (1*35 mm2-AMX-AL))

VDA02-4 CAA-RST

V2-5

3#4 CA (1*4 CA)

P5
>>>Atenção<<<
Jumper próx. a chave
desligar a mesma
para a execução.

2

P5

P5
Relig. ramal trif.
UC 4213610

11.0 150 M
N1m | N3m

15K
4043
VDA02

(1*4 CAA)

VDA02-4 CAA-RST

3#4 CA (1*4 CA)

VDA02-4 CAA-RST

9.0 150 DT
S1

Celesc Distribuição S.A.	**Obra** Melhoria de rede.	**Número Polígono** 000400694243
Endereço RUA FRANCISCO NAVA - CENTRO ARROIO TRINTA - ARROIO TRINTA		FOLHA 02 DE 02
Interessado MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA		**Nota PS:** 000400694243
Projetista E014538		**N FU/ALIM:** 501
Digitalização: E014538	**Escala** 1:500	**Data** 13/01/2023